

תאריך הדפסה: 09/05/16
תאריך אישור: 09/05/16 16:04

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16042254

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מט"ש צפת
שם דוגם: לקוח
סוג דיגום: מורכב 19-20/4/16
שעת דיגום: לא דווח
שעת הגעה: 14:10

תאריך דווח: 09/05/16
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 20/04/16
תאריך דיגום: 20/04/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

מספר דגימה: SO16042254/1		
תאור דגימה: קולחין שלישוני		
תוצאה	יחידה	בדיקה
1.82	mS/cm	מוליכות
7.79		PH
< 5	mg/L	BOD כללי
< 2.5	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
26	mg O2/L	COD כללי
1.20	mg/L	חנקן אמוניאקלי (MERCK)
3.42	mg/L	חנקן כלילי (TNb)
2.72	mg/L	חנקן קלדהל (חישוב)
0.630	mg/L	ניטראט נ-כ (IC-ב)
0.070	mg/L	ניטריט נ-כ (IC-ב)
333.00	mg/L	כלוריד CI-כ (IC-ב)
246.0	mg/L	נתרן- AA

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
1,2		BOD כללי SM 5210B
1,2		COD כללי MERCK KIT SQ
17,2		PH SM 4500 H+B
17,2		TSS מוצקים מרחפים SM 2540D
17		חנקן אמוניאקלי (MERCK) MERCK KIT SQ
1		חנקן כלילי (TNb) BS EN 12260:2003
1		כלוריד CI-כ (IC-ב) SM 4110B
17,2		מוליכות SM 2510B
1		ניטראט נ-כ (IC-ב) SM 4110B
1		ניטריט נ-כ (IC-ב) SM 4110B
1		נתרן- AA USEPA SW 846 Method 7000B

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****