

תאריך הדפסה: 16/06/16
תאריך אישור: 16/06/16 11:32

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16056977

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מט"ש צפת
שם דוגם: לקוח
סוג דיגום: מורכב 31-1.6.16
שעת דיגום: 08:00
שעת הגעה: 16:40

תאריך דוח: 16/06/16
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 01/06/16
תאריך דיגום: 01/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16056977/1			
תקן מקסימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
COD/BOD>4	333	mg/L	BOD כללי
800	922	mg O2/L	COD כללי
400.0	335.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	56.90	mg/L	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
20.00	< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
250.00	104.00	mg/L	שומנים

אבטחת איכות


תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנת	1,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנת	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנת	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	17	MERCK KIT SQ	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
7387 קובץ התקנת	17,9	SM5520 D	שומנים
7387 קובץ התקנת	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במילואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **