

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

18.11.2020

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי בישוב מג'אר

19.11.2020

- דיווח משרד הבריאות על תוצאת בדיקה חריגה בנק' הדיגום "מועצה מקומית"
- 1 חיידק קוליפורם כללי, ללא נוכחות חיידקי E.Col. (תקן: 0 חיידק קוליפורם כללי)
- ריכוז הכלור ורמת העכירות ביום הדיגום תקינים בכל הנקודות.
- שאר הנקודות שנדגמו נמצאו תקינות.
- מבוצע דיגום חוזר בנקודה שחרגה בתיאום עם משרד הבריאות.

20.11.2020

- דיווח המעבדה על ממצאים תקינים.
- הננו מדווחים על סיום טיפול בחשד לאירוע חריג

בכבוד רב,

פרא'ט'

פראג' סלאח'יה

מהל מדור מים-ניטור-רישוי עסקים